



**Rapporto sul messaggio municipale no. 57
Richiesta di un credito di CHF 213'000.- per la sostituzione
delle condotte dell'acqua potabile (servizio
approvvigionamento idrico) nella frazione di Semione nelle
località *Cantonet e Sara***

Onorevole Municipio,

Cari colleghi del Consiglio Comunale,

la Commissione della Gestione ha esaminato il MM 57 e visionato i progetti allestiti dallo studio Sciarini per le zone *Cantonet e Sara* a Semione. Si tratta d'interventi volti a realizzare degli anelli di distribuzione dell'acqua potabile per favorirne la circolazione e di conseguenza la qualità erogata all'utenza.

I lavori di posa di nuove condotte di collegamento tra tronchi dell'acquedotto attualmente a fondo cieco, vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti resisi necessari per una corretta gestione della distribuzione dell'acqua potabile nel nostro comune. Un tema quello della fornitura di acqua di buona qualità nelle frazioni di Ludiano, Malvaglia e Semione già oggetto in questo quadriennio di messaggi municipali. Si ricorda a tal proposito i MM 11, 25 e 28 (*Adozione del Regolamento comunale acqua potabile*), il MM 14 (*Credito di 61'000 Fr per la sostituzione delle armature idrauliche della valvola di riduzione nella camera a "Ca D'io" e la posa di una nuova valvola di riduzione in zona "Bola" nella frazione di Semione*), il MM 34 (*Credito di 305'000 Fr. per il risanamento di manufatti dell'acquedotto comunale nella frazione di Ludiano*) e il MM 35 (*Credito di 209'000 Fr per interventi alla camera d'accumulo in zona Pönt a Malvaglia*). Altri provvedimenti saranno verosimilmente necessari nell'imminente futuro.

Si tratta di investimenti certamente importanti a livello finanziario che vanno ad aggiungersi alle spese di gestione corrente della rete idrica. Spese comunque necessarie per dar seguito ai compiti definiti dall'articolo 10 del citato Regolamento, che impegna il Comune ad assicurare che l'acqua potabile distribuita rispetti da un lato i requisiti definiti


dalla legislazione in materia di derrate alimentari, dall'altro che venga fornita nella quantità e alla pressione adeguata.

Al buon stato delle condotte e all'eliminazione di tratte a fondo cieco in cui l'acqua è stagnante, per garantire sul lungo periodo la qualità dell'acqua distribuita si aggiunge il controllo delle caratteristiche biologiche e chimiche delle sorgenti che alimentano l'acquedotto, intervenendo allorquando la situazione lo richiedesse (si ricordano, ad esempio, i problemi di potabilità che in recente passato hanno riguardato alcune sorgenti di Semione). In questo senso s'invita il lodevole Municipio a monitorare costantemente la qualità batteriologica e la torbidità dell'acqua erogata durante i periodi di intense precipitazioni, prevedendo parimenti dei periodici momenti d'informazione alla popolazione.

Considerando quanto sopra, la Commissione della Gestione sostiene l'impegno del Municipio volto a garantire un'erogazione di acqua di qualità all'utenza e invita il Consiglio Comunale a voler approvare la richiesta di un credito di franchi 213'000.- proposto dal Municipio nel messaggio no. 57 del 12 ottobre 2015 (risol. N. 1020).


Per la Commissione della Gestione:

Il Presidente
Fabrizio Giamboni



.....

Il segretario
Omar Gianora



.....

I membri
Sandra Ferrazzini



.....

Daniela Spataro



.....

Gianni Ravasi



.....