



Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 07:22	0	0	<10	0.2	6.5
	Acqua greggia/non in rete	27.06.2023 – 08:11	2	0	<10	0.1	10.0
	Acqua greggia/non in rete	15.11.2023 – 8.25	1	0	<10	0.2	8.1
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 07:23	0	0	<10	0.2	6.5
	Acqua dopo disinfezione	27.06.2023 – 08:12	0	0	<10	0.1	10.0
	Acqua dopo disinfezione	16.11.2023 – 8.30	0	0	<10	0.3	8.1
Mantino (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 07:53	0	0	<10	0.1	10.5
	Acqua greggia/non in rete	27.06.2023 – 07:45	0	0	<10	0.1	12.0
	Acqua greggia/non in rete	15.11.2023 – 8:25	1	0	<10	0.2	11.6
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 07:54	0	0	<10	0.1	10.5
	Acqua dopo disinfezione	27.06.2023 – 07:46	0	0	<10	0.1	12.0
	Acqua dopo disinfezione	15.11.2023 – 9:00	0	0	<0	0.2	11.7
Sassone (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 08:34	0	0	56	0.2	10.5
	Acqua greggia/non in rete	27.06.2023 – 07:20	0	0	22	0.1	12.0
	Acqua greggia/non in rete	15.11.2023 – 9:50	2	1	<10	0.8	10.7
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 08:35	0	0	<10	0.2	10.5
	Acqua dopo disinfezione	27.06.2023 – 07:21	0	0	<10	0.2	12.0
	Acqua dopo disinfezione	15.11.2023 – 9:55	0	0	<10	0.7	10.8
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont	08.03.2023 – 07:42	0	0	<10		7.5
	Fontana Pont	27.06.2023 – 08:30	0	0	<10	0.2	16.0
	Fontana Pont	15.11.2023 – 9:10	0	0	<10	0.4	9.1
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Casa privata (B.R.) – Scateto	08.03.2023 – 08:22	0	0	<10		10.0
	Casa privata (B.M. E.) - Ciusa	27.06.2023 – 07:50	0	0	19	0.9	15.0
	Casa privata (B.R.) – Scateto	15.11.2023 – 9:45	0	0	<10	0.2	10.2
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Ristorante Stazione	08.03.2023 – 08:50	0	0	22		10.5
	Bar Unione	27.06.2023 – 09:10	0	0	23	0.3	20.0
	Fontana piazza S. Antonio	15.11.2023 – 8:30	0	0	<10	0.3	11.3