

RICEVUTO 05 MAR, 2015

**Rapporto di prova n° 15LA01620
del 02.03.2015**


15LA01620

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Comune di Serravalle

6713 Malvaglia TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 26.02.2015

Data accettazione: 26.02.2015

Punto di prelievo: Casa Mauro Galizia -
6721 Ludiano

Data inizio analisi: 26.02.2015

Data fine analisi: 02.03.2015

Fornitore: AAP Serravalle

Temperatura prelievo: 6.0 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
15-000470	SFr. 132.00	50 %	SFr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto


 Dr. med. vet. P. Giannini