



MALVAGLIA

Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 09:30	0	0	<10	0.2	7.6
	Acqua greggia/non in rete	20.06.2024 – 08:55	0	0	<10	0.1	9.5
	Acqua greggia/non in rete	07.10.2024 – 07:49	0	0	<10	0.2	8.5
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 09:31	0	0	<10	0.1	7.6
	Acqua dopo disinfezione	20.06.2024 – 08:57	0	0	<10	0.2	9.5
	Acqua dopo disinfezione	07.10.2024 – 07:49	0	0	<10	0.2	8.6
Mantino (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 08:55	0	2	<10	0.3	10.1
	Acqua greggia/non in rete	20.06.2024 – 08:25	0	0	19	0.2	12.0
	Acqua greggia/non in rete	07.10.2024 – 8:20	0	0	<10	0.1	11.8
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 08:56	0	0	<10	0.2	10.2
	Acqua dopo disinfezione	20.06.2024 – 08:27	0	0	<10	0.2	12.1
	Acqua dopo disinfezione	07.10.2021 – 08:21	0	0	<10	0.3	11.8
Sassone (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 10:00	0	0	<10	0.6	10.5
	Acqua greggia/non in rete	20.06.2024 – 08:55	0	0	24	0.2	11.3
	Acqua greggia/non in rete	07.10.2024 – 08:55	0	0	11	0.2	11.2
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 10:02	0	0	<10	0.7	10.5
	Acqua dopo disinfezione	20.06.2024 – 08:57	0	0	<10	0.2	11.3
	Acqua dopo disinfezione	07.10.2024 – 08:57	0	0	<10	0.2	11.3
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont	12.03.2024 – 09:15	0	0	< 10	0.2	6.1
	Fontana Ponte di Qua	20.06.2024 – 08:15	0	0	<10	0.2	15.0
	Fontana Ponte di Qua	07.10.2024 – 08:10	0	0	15	0.2	11.5
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Casa B. R. Scateto	12.03.2024 – 08:50	0	0	< 10	0.4	8.6
	Fontana Tagnugna	20.06.2024 – 08:40	0	0	<10	0.1	17.0
	Casa B. R. Scateto	07.10.2024 – 08:30	0	0	25	0.2	16.5
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Ristorante Sani	12.03.2024 – 10:20	0	0	< 10	0.1	10.8
	Ristorante Posta	20.06.2024 – 09:10	0	0	34	0.1	17.9
	Fontana piazza S. Antonio	07.10.2024 – 09:10	0	0	<10	0.1	16.7











COMUNE DI SERRAVALLE – Servizio acqua potabile

MALVAGLIA

RAPPORTO ANALITICO