

**Rapporto di prova n° 18LA06184
del 26.11.2018**

RICEVUTO 29 NOV 2018



18LA06184

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Comune di Serravalle, Servizio Acqua Potabile
via Orino 11
6713 Malvaglia

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 21.11.2018

Data accettazione: 21.11.2018

Punto di prelievo: Fontana Semione Piazza -

Data inizio analisi: 21.11.2018

Data fine analisi: 26.11.2018

Fornitore: AAP Malvaglia

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Prelievo eseguito da: AAP /

N° Ordine 18-003552	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto fr. 77.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
------------------------	----------------------------	--	--------------------	-------------	-----------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	0.2	NTU

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini