



Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 9:30	0	0	<10	0.2	7.6
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 9:31	0	0	<10	0.1	7.6
Mantino (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 8:55	0	2	<10	0.3	10.1
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 8:56	0	0	<10	0.2	10.2
Sassone (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	12.03.2024 – 10:00	0	0	<10	0.6	10.5
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	12.03.2024 – 10:02	0	0	<10	0.7	10.5
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont	12.03.2024 – 9:15	0	0	< 10	0.2	6.1
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Casa B. R. Scateto	12.03.2024 – 8:50	0	0	< 10	0.4	8.6
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Ristorante Sani	12.03.2024 – 10:20	0	0	< 10	0.1	10.8









