

**LUDIANO**

RAPPORTO ANALITICO

Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Turbidità) NTU	Temperatura °C
Ludiano (prima UV)	Acqua greggia	21.4.2020 – 09:15	0	0	<10	0.1	8.0
	Acqua greggia	30.7.2020 – 09:21	0	0	<10	0.1	10.0
	Acqua greggia	10.11.2020 - 08:42	0	0	<10	0.2	
Ludiano (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	21.4.2020 – 09:18	0	0	<10	0.2	8.0
	Acqua dopo disinfezione	30.7.2020 – 09:23	0	0	<10	0.1	10.0
	Acqua dopo disinfezione	10.11.2020 - 08:44	0	0	<10	0.2	
Utenza Ludiano (acqua in rete)	Fontana Piazza	21.4.2020 – 09:32	0	0	<10	0.2	11.0
	Fontana Piazza Fiera	30.7.2020 – 09:35	0	0	<10	<0.1	17.0
	Scuola infanzia	10.11.2020 - 09:01	0	0	<10	0.2	