

**SEMIONE**

RAPPORTO ANALITICO

| Punto di prelievo | Riferimento | Data e ora | Escherichia coli UFC/100ml | Enterococchi UFC/100ml | Germi aerobi mesofili UFC/ml | Particelle in sospensione (Torbidità) NTU | Temperatura °C |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| Semione (prima UV) | Acqua greggia/non in rete | 05.02.2025 -09:38 | 1 | 0 | >300 | 0.2 | 7.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Semione (dopo UV) | Acqua dopo disinfezione | 05.02.2025 – 09:39 | 0 | 0 | <10 | 0.1 | 7.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Utenza Semione (acqua in rete) | Fontana Via Collina Semione | 05.02.2025 - 09:48 | 0 | 0 | >300 | <0.1 | 5.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |