



Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 07:22	0	0	<10	0.2	6.5
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 07:23	0	0	<10	0.2	6.5
Mantino (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 07:53	0	0	<10	0.1	10.5
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 07:54	0	0	<10	0.1	10.5
Sassone (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	08.03.2023 – 08:34	0	0	56	0.2	10.5
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	08.03.2023 – 08:35	0	0	<10	0.2	10.5
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Pont	08.03.2023 – 07:42	0	0	<10		7.5
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Casa privata (B.R.) – Scateto	08.03.2023 – 08:22	0	0	<10		10.0
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Ristorante Stazione	08.03.2023 – 08:50	0	0	22		10.5