



MALVAGLIA

Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli UFC/100ml	Enterococchi UFC/100ml	Germi aerobi mesofili UFC/ml	Particelle in sospensione (Torbidità) NTU	Temperatura °C
Prestinaio (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	05.02.2025 – 07:45	0	0	<10	0.1	7.0
Prestinaio (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	05.02.2025 – 07:46	0	0	<10	0.1	7.0
Mantino (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	05.02.2025 – 08:12	0	0	<10	0.1	10.0
Mantino (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	05.02.2025 – 08:13	0	0	<10	0.2	10.0
Sassone (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	05.02.2025 – 08:40	0	0	>300	0.2	10.0
Sassone (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	05.02.2025 – 08:41	0	0	<10	0.2	10.0
Utenza Prestinaio (Acqua in rete)	Fontana Ponte di Qua	05.02.2025 – 08:04	0	0	43	0.1	5.0
Utenza Mantino (Acqua in rete)	Casa Bianchetti Lidia	05.02.2025 – 08:25	0	0	<10	0.1	6.0
Utenza Sassone (Acqua in rete)	Ristorante stazione	05.02.2025 – 10:02	0	0	<10	0.3	10.0