

**SEMIONE**

RAPPORTO ANALITICO

Punto di prelievo	Riferimento	Data e ora	Escherichia coli	Enterococchi	Germi aerobi mesofili	Particelle in sospensione (Torbidità)	Temperatura
			UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/ml	NTU	°C
Semione (prima UV)	Acqua greggia/non in rete	05.02.2025 -09:38	1	0	>300	0.2	7.0
	Acqua greggia/non in rete	04.06.2025 – 09:36	0	0	62	0.1	8.5
Semione (dopo UV)	Acqua dopo disinfezione	05.02.2025 – 09:39	0	0	<10	0.1	7.0
	Acqua dopo disinfezione	04.06.2025 – 09:38	0	0	<10	<0.1	8.5
Utenza Semione (acqua in rete)	Fontana Via Collina Semione	05.02.2025 - 09:48	0	0	>300	<0.1	5.5
	Fontana piazza Municipio	04.06.2025 – 09:51	0	0	<10	0.1	17.0